

07.11.2022 КНМ № 71220061000204090079

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Центральному округу)

(300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 44, тел./факс: (4872) 24-02-98), E-mail: ondcentr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 80-1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Центр образования № 16», расположенному по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 68а в лице директора Коняевой Тамары Михайловны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Центрального округа г. Тулы по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Центральному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Афонина Константина Андреевича

№ 80 от «07» ноября 2022 года

в период с «17» ноября 2022 г. по «30» ноября 2022 г.

Государственным инспектором Центрального округа г. Тулы по пожарному надзору,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ст. инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Центральному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области капитаном внутренней службы Мунич Александром Геннадьевичем, Государственным инспектором Центрального округа г. Тулы по пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Центральному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенантом внутренней службы Сметановой Дарьей Васильевной.

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заместитель директора по безопасности МБОУ «Центр образования № 16» Осокин Сергей Владимирович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещениях здания дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочные материалов и покрытий полов с неопределенной пожарной опасностью (Не представлены подтверждающие документы).	<p>ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 23, п. 25</p> <p>п. 23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п. 25. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p> <p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 134 п. 6 табл. 28</p> <p>Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</p> <p>6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	01.07.2023 год	
2.	Не обеспечено при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а	<p>ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 16 пп. о, п. 54</p> <p>п. 16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной</p>	01.07.2023 год	

<p>именно: - не выполнены провода установки пожарной автоматики в соответствии с действующими требованиями.</p>	<p>безопасности.</p> <p>п. 54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 4 часть 4, статья 83 часть 1</p> <p>Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.</p> <p>4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации.</p> <p>1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>СП 484.1311500.2020 п. 5.8, п. 5.18</p> <p>5.8 Электропитание СПА следует выполнять в соответствии с СП 6.13130.</p> <p>5.18 Выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с требованиями СП 6.13130, требованиями настоящего свода правил и ТД на приборы и оборудование СПА, а также (при необходимости) в соответствии с нормативными документами, действующими в области взрывозащиты.</p>		
---	--	--	--

